

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Identifikační údaje o dovozci:

- obchodní jméno: RUBIDEA CZ s.r.o.
- sídlo: Krajinská 499/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
- identifikační číslo: 25759698

Zahraniční výrobce:

- obchodní jméno: Ningbo ZBP System, Ltd.
ITC Ningbo, No. 558 of Taikangzhong Road,
Yinzhou District, Ningbo, 315100, Čína
- výrobní závod: ZBP SYSTEM LTD.

Identifikační údaje o výrobku:

- název: Lisovací tvarovky a trubky H-LINE INOXPRESS 304
- typové označení, varianty: Viz 227-STO-23-0225 ze dne 11.12.2023
vč. ZMĚNY č. 1/24 ze dne 02.10.2024

Popis a určení výrobku (výrobce, popř. dovozce určený účel použití ve stavbě):

Lisovací tvarovky H-LINE INOXPRESS 304 a trubky H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyráběny z materiálu AISI 304 (austenitická nerezová ocel 1.4301 dle EN 10088-3) a jsou speciálně navrženy pro použití v rozvodech topných systémů a pro rozvody vody, včetně pitné vody. V dimenzích o průměru 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm pro tlakovou řadu až PN 16 a v dimenzích o průměru 76 – 108 mm pro tlakovou řadu až PN 10.

Určené použití systému H-LINE INOXPRESS 304 a vlastnosti výrobku:

- tabulka níže znázorňuje hlavní použitelná média a hodnoty, na které bylo testováno a certifikováno VÚPS Praha
- ostatní možné použití a hodnoty udávané výrobcem viz pokyny a technický manuál výrobce

Aplikace výrobku	Max. teplota	Max. přípustný tlak
Užitková voda / pitná voda / topení	100°C / 100°C / 100°C	16 bar / 16 bar / 16 bar
Ohřívače vody	80°C	6 bar
Stlačený vzduch (neolejovaný)	30°C	16 bar
Požární systémy (rozvody požární vody)	100°C	16 bar
Minimální teplota použitelnosti = 5°C	Max. tlak 16 bar (DN 15-54)	Max. tlak 10 bar (DN ≥ 76)

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

- postup podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Odkaz na určené normy, technické předpisy, stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- Certifikát výrobku č. 227/C5/2024/0311 ze dne 2024-10-17
- Stavební technické osvědčení č. 227-STO-23-0225 ze dne 2023-12-11 (vč. změny ze dne 2024-10-02)

Údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, evid. číslo a datum vydání jejího nálezu:

- obchodní jméno: VÚPS - Výzkumný ústav pozemních staveb
– Certifikační společnost, s r.o.
- sídlo: Pražská 810/16, Praha 10 - Hostivař
Česká republika
- IČ: 250 520 63 zapsáno u M. S. v Praze, s.z. C45496
- číslo autorizované osoby: AO 227
- Stavební technické osvědčení č. 227-STO-23-0225 ze dne 2023-12-11 (vč. změny ze dne 2024-10-02)
- Protokol o certifikaci č. 227-P5-24-0001 ze dne 2024-08-01 (vč. dodatku č. 1 ze dne 2024-02-28 a dodatku č. 2 ze dne 2024-10-17)
- Certifikát č. 227/C5/2024/0311 ze dne 2024-10-17

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (příp. výrobcem/dovozcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě:

V Liberci dne 17. 10. 2024

Jméno a funkce odpovědné osoby prodejce Jan Krotíl, jednatel

 rubidea.cz

Zastupitelstvo jednatelem
RUBIDEA CZ s.r.o.
Krájinská 438/13, 460 01 Liberec 1
IČ: 25759698, DIČ: CZ226739656, Tel: +420 485 124 343